



# 台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

## 飲用水樣品檢測報告

委託單位：弘光科技大學

業別：\*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD25904978001~019

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司  
(許可證字號：環境部國環檢證字第035號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：臺中市沙鹿區臺灣大道六段1018號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：114年09月24日11時21分

至：114年09月24日12時49分


收樣時間：114年09月25日08時28分

報告日期：114年10月01日

報告編號：NPD25904978046

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD25904978001 (L6-1 L6F中間)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978002 (L5-2 L5F補品室)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978003 (L5-1 L5F南邊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978004 (L3-1 L3F南邊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978005 (L4-2 L4F中間)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978006 (L2-2 L2F樓梯間(電梯旁))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978007 (L2-1 L2F樓梯間)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978008 (L4-1 L4F南邊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978009 (L1-2 L1F中間)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978010 (L1-3 L1F資源教室)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978011 (MB1-1 MB1F-201)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978012 (M4-2 M4F-407)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978013 (M3-2 M3F-307)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978014 (M3-1 M3F-303)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978015 (P5-1 P5F)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978016 (P7-1 P7F)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978017 (D1-2 D1F)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978018 (N1-3 N1F-1-中間化妝室)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978019 (NB1-1 NB1F)	<1 (MPN/100 mL)	



頁次(1/3)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



# 台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

## 飲用水樣品檢測報告

委託單位：弘光科技大學

業別：\*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD25904978020~038

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司  
(許可證字號：環境部國環檢證字第035號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：臺中市沙鹿區臺灣大道六段1018號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：114年09月24日11時21分

至：114年09月24日12時49分


收樣時間：114年09月25日08時28分

報告日期：114年10月01日

報告編號：NPD25904978046

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD25904978020 (N4-2 N4F)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978021 (D4-1 D4F走廊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978022 (D5-1 D5F走廊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978023 (N3-1 N3F)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978024 (O3-1 O3F)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978025 (O2-1 O2F)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978026 (O1-2 社團)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978027 (O1-1 O1F)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978028 (J4-1 J4F走廊北邊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978029 (J2-1 J2F走廊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978030 (J1-1 J1F走廊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978031 (K1-1 K1F走廊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978032 (K2-1 K2F北邊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978033 (IB1-1 IB1F走廊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978034 (I5-1 I5F走廊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978035 (I4-1 I4F走廊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978036 (I2-1 I2F走廊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978037 (E3-1 E3F走廊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25904978038 (E2-1 E2F走廊)	<1 (MPN/100 mL)	



頁次(2/3)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

